

ຕາຕະລາງ ເປົ້າໝາຍ ການປະຕິບັດງານ ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ລະດັບການບໍລິການນໍ້າປະປາ

ລ/ດ	ຕົວຊີ້ບອກ ລະດັບ ຂອງ ການບໍລິການ	ລະດັບ, ມາດຕະຖານ ການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ	ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການບໍລິການ	ເປົ້າໝາຍ ການປະຕິບັດງານ	ເປົ້າໝາຍ ການປະຕິບັດ ງານໄລຍະກາງ (ຈຳນວນປີ)	ເປົ້າໝາຍ ການ ປະຕິບັດງານ ໄລຍະ ຍາວ (ຈຳນວນປີ)	
SI.1	ການຄວບຄຸມ ພື້ນທີ່ບໍລິການ	ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ນໍ້າປະປາ ຕ້ອງ ຕິດຕັ້ງນໍ້າປະປາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະ ເໜີຂໍຕິດຕັ້ງນໍ້າປະປາທັງໝົດ ຢູ່ໃນ ພື້ນທີ່ ບໍລິການ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ,	ຈຳນວນພໍ້ແທກນໍ້າ, ປະເພດຄົວ ເຮືອນທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ, ຈຳນວນຄົວ ເຮືອນ ໃນພື້ນທີ່ບໍລິການ,	ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ນໍ້າປະປາ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງນໍ້າປະປາໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງ ຄົວເຮືອນ ໃນພື້ນ ທີ່ບໍລິການ ຂອງຕົນ,	ອີງໃສ່ ແຜນການ, ປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນທີ່ ພື້ນທີ່ບໍ ລິການ		
SI.2	ຄຸນນະພາບ ນໍ້າປະປາ	ເນື້ອໃນ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າແມ່ນອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງສາທາ, ສະບັບເລກທີ 1371/ກຊສ, ລົງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2005, ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ຄຸນນະພາບນໍ້າດື່ມ ແລະ ນໍ້າໃຊ້ ໃນຄົວເຮືອນ,					
SI.3	ຊົ່ວໂມງບໍລິການ	ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ຕ້ອງ ຮັບປະກັນ ການສະໜອງນໍ້າປະປາ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ໃນພື້ນທີ່ ບໍລິການ ຂອງຕົນ,	ອ່ານ ແລະ ບັນທຶກ ຂໍ້ມູນ ຈາກ ພໍ້ ແທກນໍ້າ ລວມ (ໃຫຍ່) ຂອງແຕ່ ລະຈຸດ ຫລື ແຕ່ລະເຂດທີ່ສຳ ຄັນ ຂອງ ຕາຂ່າຍການບໍລິການ,	ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ຕ້ອງ ໃຫ້ການບໍລິການນໍ້າ ປະປາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຂອງຕົນ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ,			
SI.4	ແຮງດັນນໍ້າ ຢູ່ໃນລະ ບົບ ຕາຂ່າຍ ນໍ້າປະປາ	ແຮງດັນນໍ້າ ຕໍ່ສູດໃຫ້ໄດ້ 10 ແມັດ ຢູ່ ກ້ອນນໍ້າປາຍທາງ,	ວັດແທກເອົາ ຢູ່ກ້ອນນໍ້າສູດທ້າຍ ຂອງຕາຂ່າຍການບໍລິການ,	ແຮງດັນຕໍ່ສູດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່າ 90% ຂອງມາດຕະຖານ ຂອງ ການ ບໍລິການ,			
SI.5	ການສະໜອງນໍ້າປະປາ ແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ	ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ນໍ້າປະປາ ຕ້ອງ ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງ ການສະໜອງ ນໍ້າປະປາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າແບບບໍ່ຕໍ່ ເນື່ອງຍ້ອນການ ສ້ອມແປງ ແລະ ການປົວລະບັດ ຮັກສາ ລະບົບທີ່ ແລະ ສາຍເຫດອື່ນໆ ຂອງຕົນ,	ຕ້ອງສ້າງບົດບັນທຶກ, ແຈ້ງການ ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຄັ້ງແລະ ການງົດ ການສະໜອງນໍ້າ ແລະ ຈຳນວນພໍ້ແທກນໍ້າທີ່ຈະໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ ໄລຍະເວລາ ທີ່ ຈະງົດໃຫ້ການບໍລິການແຕ່ລະຄັ້ງ,	ປົວລະບັດ ຮັກສາ ຢ່າງ ສະໝໍ່າ ສະເໝີ ແລະ ປົກກະຕິ, ດຳ ເນີນການ ສ້ອມແປງໃນເວລາກາງຄືນ ຫຼືເວລາທີ່ ໝາຍ ສົມ, ໂດຍມີການແຈ້ງ ການ ລ່ວງໜ້າ ເຖິງລູກຄ້າ ທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເວັ້ນເສຍ ແຕ່ການ ສ້ອມແປງທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນໂດຍ ບັງເອີນ ເຊິ່ງຈະ			

				ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນ ການສ້ອມແປງ ໂດຍດ່ວນ.		
SI 6	ການສ້າງໃບເກັບເງິນ ສຳລັບ ການບໍລິການ ແລະ ການອ່ານ ໝໍ້ແທກນ້ຳ	ການສ້າງໃບເກັບເງິນ ປະຈຳ ເດືອນ ສຳລັບ ລູກຄ້າ ໃຫ້ ອີງໃສ່ ການບໍລິໂພກ, ອ່ານທຸກໝໍ້ແທກນ້ຳ ໃຫ້ຊັດເຈນ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ຕາມທີ່ ຜູ້ດຳ ເນີນ ທຸລະກິດນ້ຳປະປາ ໄດ້ຕິດຕັ້ງ.	ບັນທຶກ ການອ່ານໝໍ້ແທກນ້ຳ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ໃບເກັບເງິນ ທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ ພ້ອມທັງບັນທຶກ ການປັບປຸງ ໝໍ້ແທກນ້ຳຕາມປົກກະຕິ.	ຈຳນວນລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ ຕິດຕັ້ງ ຕົ້ນ້ຳ ແລະ ອ່ານໝໍ້ແທກນ້ຳ ໃຫ້ໄດ້100% ຂອງລູກຄ້າ ແລ້ວຈຶ່ງອອກໃບເກັບເງິນ ໃນແຕ່ລະເດືອນ.		
SI 7	ຜົນການປະຕິບັດງານ ດ້ານກະແສເງິນສົດ.	ສ້າງ ແລະ ເກັບຮັກສາບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ ການຕັດໜີ້ສູນຈາກບັນຊີຂອງຜູ້ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ນ້ຳປະປາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງໂດຍຫ້ອງການດັດ ສົມດັດສົມນ້ຳປະປາ.	ບັນທຶກ ຈຳນວນເງິນທີ່ຄ້າໆຊຳລະຂອງແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ຈຳນວນເງິນຢູ່ໃນໃບເກັບເງິນ ແຕ່ລະເດືອນ, ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການບັນຊີ ແລະ ການເກັບຮັກສາ ບົດບັນທຶກໄວ້, ຕ້ອງໄດ້ແຍກປະເພດບັນຊີ ຢູ່ ໃນລະບົບ ບັນຊີ. (ໃບສະຫຼຸບ ຊັບສົມບັດ)	ເປົ້າໝາຍທຳອິດ: ບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບໃຫ້ຕໍ່ກວ່າ 90 ວັນຂອງຕົວເລກ ທຸລະກິດຍອດຂາຍ ນ້ຳສະ ເລ່ຍ. ເປົ້າໝາຍທີສອງ: ໃຫ້ຕໍ່ກວ່າ 45 ວັນ ຂອງຍອດຂາຍນ້ຳສະເລ່ຍ. ໜີ້ສິນທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ ກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງວ່າ ເປັນໜີ້ສູນ ຕ້ອງໄດ້ ຕັດອອກ ຈາກບັນຊີ ແຕ່ລະປີ.		

SI 8	<p>ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ ລູກຄ້າ ໃຫ້ອີງຕາມ ບົດແນະນຳ ຂອງ ຫ້ອງການດັດສົມ ນຳປະປາ ກ່ຽວກັບ ການ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ລະຫວ່າງ ລູກຄ້າ ແລະຜູ້ດຳເນີນ ທຸລະກິດນຳປະປາ</p>	<p>ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນຳປະປາຕ້ອງ ດຳ ເນີນການແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ຄຳສະເໜີ ແລະ ຄຳຕຳນິ ຕິຊົມ ຂອງ ລູກ ຄ້າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.</p>	<p>ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນຳປະປາ ຕ້ອງ ລົງທະບຽນ ກ່ຽວກັບ ຄຳສະ ເໜີ ແລະ ບັນທຶກ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ຂອງ ລູກຄ້າ ທັງໝົດທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ.</p>	<p>ໄລຍະເວລາ ໃຫ້ ຄຳຕອບ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ຕໍ່ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄຸນ ນະພາບນຳ ໃຫ້ ຕອບທັນທີ - ການອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ໂບ ເກັບເງິນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1ອາທິດ - ການອະທິບາຍ ກ່ຽວ ກັບໝໍ້ ແທກນຳ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 2 ອາທິດ - ການຕິດຕັ້ງຕໍ່ນຳໃໝ່ ທີ່ໄດ້ ຊຳລະເງິນແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ອາທິດ - ບັນດາ ຄຳຕຳນິຕິຊົມ ຂອງ ລູກຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ ໄຂຢ່າງຕໍ່າປະມານ 70% ພາຍໃນ 2ອາທິດ ແລະ 90% ຕ້ອງໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄຂ ພາຍໃນ 3 ອາທິດ - ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄຳສະເໜີ ຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ ໄຂໃຫ້ສຳເລັດ ໃນລະດັບ ຂອງ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນຳ ປະປາ. 		
SI 9	<p>ການຄວບຄຸມ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ ນຳສູນເສຍ</p>	<p>ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນຳປະປາຕ້ອງ ຄວບ ຄຸ້ມນຳສູນເສຍ ສຳລັບຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25%, ສຳລັບຕົວ ເມືອງນ້ອຍ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 15%</p>	<p>ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດນຳປະປາ ຕ້ອງ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານເຕັກນິກ ສຳລັບ ຕິດຕາມ ແລະສ້ອມແປງສະ ເພາະ ເພື່ອ ຕິດຕາມ, ສ້ອມແປງ</p>			

		ໃຫ້ທວງ ທັນກັບ ເວລາ.			
--	--	---------------------	--	--	--